



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010322/FNOC/COL/2023/5842
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 16, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYARAMBH EDUCATION SOCIETY

आवेदक का पता / Applicant Address : KHASRA NO. 130\1\4, 130\1\5, 130\1\6, 130\1\1\7, 130\1\1\8, 130\1\1\9 & 130\1\1\10 AT VILLAGE CHHOTA BANGARDA INDORE
452005
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 22 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 13262 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : THE VEDANSH INTERN. SCHOOL KHASRA NO. 130\1\4 & OTHER
AT VILLAGE CHHOTA BANGARDA INDORE NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100010322 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,
MIDYARAMBH EDUCATION SOCIETY
KHASRA NO. 130\1\4, 130\1\5, 130\1\6, 130\1\1\7,
130\1\1\8, 130\1\1\9 & 130\1\1\10 AT
VILLAGE CHHOTA BANGARDA INDORE

विषय -स्थल THE VEDANSH INTERNATIONAL SCHOOL KHASRA NO. 130\1\4, 130\1\5, 130\1\6, 130\1\1\7, 130\1\1\8, 130\1\1\9
& 130\1\1\10 AT VILLAGE CHHOTA BANGARDA INDORE M.P. के प्ला ट एरिया 1.366 HECT 13660 SQM एरिया पर निर्मित /
संचालित 22 मीटर उँचे शैक्षणिक भवन की फायर सुरक्षा के संबंध में प्रस्तुत FIRE PLAN APPROVAL बाबद

Manager

The Vedansh International School
INDORE (M.P.)

Principal

The Vedansh International School
Indore



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010322/FNOC/COL/2023/5842

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 16, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYARAMBH EDUCATION SOCIETY

विषयान्तर्गत - आवेदक के द्वारा अधिकृत फायर इंजीनियर के माध्यम से आवेदित स्थल THE VEDANSH INTERNATIONAL SCHOOL KHASRA NO. 130\1\4, 130\1\5, 130\1\6, 130\1\17, 130\1\18, 130\1\19 & 130\1\110 AT VILLAGE CHHOTA BANGARDA INDORE M.P. के प्लाट एरिया 1.366 HECT 13660 SQM एरिया पर निर्मित /संचालित 22 मीटर ऊंचे शैक्षणिक भवन की फायर सुरक्षा के संबंध में फायर प्लान एनबीसी पार्ट -4 प्रावधान अनुसार सक्षम फायर कंसल्टेन्ट/फायर इंजीनियर से तैयार कराकर (हस्ताक्षरसहित) प्रस्तुत किया गया है तथा भवन में अग्निसुरक्षा हेतु फिक्स एवं फस्ट एड आवश्यक फायर फायटिंग प्रावधान सहित फायर प्ला न एवं प्रावधान अनुसार 53 बिन्दुओं की जानकारी भी फायर इन्जीनियर तथा प्रोजेक्ट से संबंधितों के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत फायर प्लान को श्री आर0के0मिश्रा फायर ऑफिसर नगर निगम, इन्दौर के द्वारा चेक किया गया जो प्रावधानुसार है '

01/ गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक/ संबंधित को निम्नलिखित एनबीसी पार्ट - 04 में प्रावधानित निम्नक मे से आवश्यक प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down Comer
- 4- Hose Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G.Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tanks
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual Operated Electrical Fire Alarm System
- 15- P.A. System with talk back facility

Manager

The Vedansh International School
INDORE (M.P.)

Principal

The Vedansh International School
Page 1 of 1
Indore



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010322/FNOC/COL/2023/5842
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 16, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYARAMBH EDUCATION SOCIETY


- 16- Emergency Light
- 17- Auto D.G. Set
- 18- Illuminated Exn Sign.
- 19- Means of Escape
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Fireman Switch in Lift
- 23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch
- 24- Refuge Area

02/ उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, सनस्त फिक्सचर एवं फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार व्यवस्था करना, झूनि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

03/ आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण / उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एन.बी.सी 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा ।

04/ फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

05/ आवेदक को फायर प्लान एवं एनबीसी पार्ट ०४ में प्रावधानित एवं स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने की कार्यवाही उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिमोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा । निर्धारित अवधि में फायर प्लाकन अनुमोदन अनुसार एवं एबीसी ०४ में प्रावधान अनुसार फायर सुरक्षा उपकरण स्थापित कर फायर सुरक्षा प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तो निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी ।


Manager
The Vedansh International School
INDORE (M.P.)


Principal
The Vedansh International School
Indore



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010322/FNOC/COL/2023/5842
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 16, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYARAMBH EDUCATION SOCIETY

- 16- Emergency Light
- 17- Auto D.G. Set
- 18- Illuminated Exn Sign.
- 19- Means of Escape
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Fireman Switch in Lift
- 23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch
- 24- Refuge Area

02/ उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फिक्सु एवं फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

03/ आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण / उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एन.बी.सी 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा ।

04/ फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

05/ आवेदक को फायर प्लान एवं एनबीसी पार्ट ०४ में प्रावधानित एवं स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने की कार्यवाही उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा । निर्धारित अवधि में फायर प्लाकन अनुमोदन अनुसार एवं एबीसी ०४ में प्रावधान अनुसार फायर सुरक्षा उपकरण स्थापित कर फायर सुरक्षा प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तो निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी ।

Manager

The Vedansh International School
INDORE (M.P.)

Principal
The Vedansh International School
Indore



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010322/FNOC/COL/2023/5842

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 16, 2023 जाचक की तिथि / Dispatch Date : 03-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYARAMBH EDUCATION SOCIETY

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रस्तावित स्थल हेतु FIRE PLAN APPROVAL/ स्वीकृति अग्निप्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है। तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

सक्षम अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित /स्वीकृत

SIDDHARTH JAIN Digitally signed by
SIDDHARTH JAIN
Date: 2023.05.11
18:29:09 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh


Manager

The Vedansh International School
INDORE (M.P.)



Principal
The Vedansh International School
Indore